

# theben

## theMura

theMura S180-100 UP WH	2060650
theMura S180-100 UP N WH	2060653
theMura S180-101 UP WH	2060655
theMura S180-101 2.20 UP WH	2060658
theMura S180 Slave UP WH	2060660
theMura S180-100 2W UP WH	2060670
theMura S180-100 B UP	2060750
theMura S180-101 B UP	2060755
theMura S180 Slave B UP	2060760
theMura S180-100 2W B UP	2060770

EAC

0049 7474 692-369  
<https://www.theben.de>  
 Theben AG  
 Hohenbergstraße 32  
 D-72401 Haigerloch  
 info@theben.de






2060650 → Motion detector  
 2060653 → Motion detector  
 2060655 → Presence detector  
 2060658 → Presence detector  
 2060660 → Motion/presence detector  
 2060670 → Motion detector






2060750 → Motion detector  
 2060755 → Presence detector  
 2060760 → Motion/presence detector  
 2060770 → Motion detector



theMura



**Mounting height**  
 → 0.80–1.20 m (without 2060658)  
 → 2.20 m (only 2060658)



1 LUX 500  
 2 on  
 3 test  
 4 corridor off  
 5 corridor on  
 6 auto  
 7  
 8

For further details, see manual on the internet.

230 V~ +10%–15% 50/60 Hz	14 x 17 m	only 2060658 16 x 10 m	170°
Wall mounting indoor	-15° +45°	IP 20	
theSenda S theSenda P theSenda B	App theSenda Plug		

## DE Deutsch

**Sicherheit**

Montage und Installation ausschließlich durch eine Elektrofachkraft, einer Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, mit Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können.

Vor der Montage/Demontage Netzspannung freischalten und Freischaltung sicherstellen.

Anleitung vollständig lesen und beachten.  
 Vor Inbetriebnahme und Gebrauch des Produkts separate Betriebsanleitung beachten, siehe QR-Code/Internetadresse.

Falls kein Download möglich ist, Betriebsanleitung als pdf per E-Mail oder gedruckt beim Hersteller anfordern.

## Technische Daten

Schalllast: L/L↓: 10 A bei cos φ = 1; H1/H2: 2 A bei cos φ = 1 (nur 2060655+2060658+2060755), 2060670+2060770 schalten keine Last  
 Mindestlast: 10 mA  
 Kontaktart: μ-Kontakt  
 Einstellbereich Helligkeit: 5 – 1000 lx (nicht bei 2060660+2060760)  
 Glühlampenlast: 2300 W  
 LED-Lampen < 2 W: typ. 40 W  
 LED-Lampen > 2 W: typ. 450 W  
 Schutzklasse: II bei bestimmungsgemäßer Montage  
 Software: Klasse A

Gerät mit einem vorgeschalteten Leitungsschutzschalter Typ B oder C (EN 60898-1) von max. 10 A (L/L↓) absichern.  
 Gerät mit einem vorgeschalteten Leitungsschutzschalter Typ B oder C (EN 60898-1) von max. 2 A (H1/H2) absichern.

## Einstellungen

- Impuls
- Helligkeitsmessung deaktiviert
- Teach-in
- corridor on: Licht kann manuell eingeschaltet, aber nicht ausgeschaltet werden;  
 corridor off: Licht kann manuell ein- und ausgeschaltet werden;
- Halbautomat: Licht muss immer manuell eingeschaltet werden
- Vollautomat
- integrierter Taster aktiviert
- integrierter Taster deaktiviert

## EN English

**Safety**

Assembly and installation should only be carried out by a qualified electrician, somebody who has completed appropriate professional training and has the knowledge and experience necessary to be able to recognise and avoid the potential dangers posed by electricity.

Before assembly/dismounting, disconnect the power supply and ensure that the parts are no longer live.

Prior to assembly/installation and commissioning, and before using the product, read the separate operating instructions; see QR code/website address.

If you cannot download the operating instructions, ask the manufacturer to send you a pdf copy via e-mail or a hard copy via post.

## Technical data

Switching load: L/L↓: 10 A at cos φ = 1; H1/H2: 2 A at cos φ = 1 (only 2060655+2060658+2060755), 2060670+2060770 do not switch any load  
 Minimum load: 10 mA  
 Type of contact: μ-contact  
 Brightness setting range: 5 – 1000 lx (not with 2060660+2060760)  
 Incandescent lamp load: 2300 W  
 LED lamps < 2 W: typ. 40 W  
 LED lamps > 2 W: typ. 450 W  
 Protection class: II subject to correct installation  
 Software: class A

Secure device with an upstream type B or type C circuit breaker (EN 60898-1) with a maximum of 10 A (L/L↓).  
 Secure device with an upstream type B or type C circuit breaker (EN 60898-1) with a maximum of 2 A (H1/H2).

## Settings

- Pulse
- Brightness measurement off
- Teach-in
- corridor on: The lighting can be switched on, but not switched off manually;  
 corridor off: The lighting can be switched on and off manually;
- semi-automatic  
 The lighting must always be switched on manually.
- Fully automatic
- Integrated button active
- Integrated button blocked

## FR Français

**Sécurité**

Montage et installation à confier uniquement à un électricien, une personne ayant une formation technique qualifiée, des compétences et de l'expérience pour pouvoir connaître les dangers électriques et les éviter.

Couper le tension réseau avant le montage / démontage et assurer la déconnexion.

Avant la montage / l'installation, la mise en service et l'utilisation du produit, tenir compte de la notice séparée, voir code QR / adresse Internet.

Si un téléchargement n'est pas possible, demander la notice au fabricant, version papier ou fichier PDF par e-mail.

## Caractéristiques techniques

Charge de commutation: L/L↓: 10 A per cos φ = 1; H1/H2: 2 A per cos φ = 1 (uniquement 2060655+2060658+2060755); 2060670+2060770 ne commutent aucune charge  
 Charge minimale: 10 mA  
 Type de contact: contact μ  
 Plage de réglage de la luminosité: 5 – 1000 lx (non sur 2060660+2060760)  
 Charge de lampe à incandescence: 2300 W  
 Lampes LED < 2 W: typ. 40 W  
 Lampes LED > 2 W: typ. 450 W  
 Classe de protection: II en cas de montage conforme  
 Logiciel: classe A

Sécuriser l'appareil avec un disjoncteur différentiel de type B ou C (EN 60898-1) de 10 A max. (L/L↓), installé en amont.  
 Sécuriser l'appareil avec un disjoncteur différentiel de type B ou C (EN 60898-1) de 2 A max. (H1/H2), installé en amont.

## Réglages

- Impulsion
- Mesure de la lumière désactivée
- Fonction d'apprentissage
- corridor on: L'éclairage peut être activé mais ne peut plus être désactivé manuellement;  
 corridor off: L'éclairage doit toujours être activé et désactivé manuellement;
- Semi-automatique:  
 L'éclairage doit toujours être activée manuellement
- Automatique
- Bouton-poussoir activé
- Bouton-poussoir désactivé

## IT Italiano

**Sicurezza**

Montaggio e installazione esclusivamente da parte di elettricisti specializzati, persone con un'adeguata formazione professionale, con conoscenze ed esperienza, in modo che possano riconoscere ed evitare pericoli legati all'elettricità.

Prima del montaggio/dello smontaggio, disattivare la tensione di rete e garantire l'attivazione.

Prima del montaggio/dell'installazione, della messa in funzione e dell'uso del prodotto, rispettare le istruzioni d'uso separate, vedere codice QR/indirizzo Internet.

Se non è possibile scaricarlo, richiedere al produttore le istruzioni d'uso come file pdf per e-mail oppure cartacee.

## Dati tecnici

2060650+2060653+2060655+2060658/  
 2060750+2060755:  
 Carico di commutazione: L/L↓: 10 A per cos φ = 1; H1/H2: 2 A per cos φ = 1 (solo 2060655+2060658+2060755); 2060670+2060770 non commutano non sotto carico  
 Carico minimo: 10 mA  
 Tipo di contatto: contatto μ  
 Campo di regolazione luminosità: 5 – 1000 lx (non per 2060660+2060760)  
 Carico lampade a incandescenza: 2300 W  
 Lampade a LED < 2 W: tip. 40 W  
 Lampade a LED > 2 W: tip. 450 W  
 Classe di protezione: II in caso di montaggio conforme  
 Software: classe A

Assicurare il dispositivo con un interruttore automatico installato a monte tipo B o C (EN 60898-1) di max. 10 A (L/L↓).  
 Assicurare il dispositivo con un interruttore automatico installato a monte tipo B o C (EN 60898-1) di max. 2 A (H1/H2).

## Impostazioni

- Impulso
- Misurazione della luminosità disattivata
- Teach-in
- corridor on: Con corridor on si può accenderla manualmente, ma non spegnerla;  
 corridor off: l'illuminazione può essere accesa e spenta manualmente;
- Semiautomatico:  
 L'illuminazione deve essere accesa manualmente
- Automatico
- Pulsante integrato attivato
- Pulsante integrato disattivato

## ES Espanol

**Seguridad**

Montaje e instalación solo por un profesional especializado, una persona con la formación técnica adecuada, con conocimientos y experiencia, de tal forma que pueda reconocer y prevenir los riesgos que se derivan de la electricidad.

Desconectar la tensión de alimentación antes del montaje/desmontaje y asegurar la activación.

Observe las instrucciones de uso antes del montaje/instalación, puesta en marcha y utilización del producto, ver el código QR/dirección web.

Si no es posible la descarga, solicite al fabricante las instrucciones de uso como PDF por correo electrónico o en formato impreso.

## Datos técnicos

2060650+2060653+2060655+2060658/  
 2060750+2060755:  
 Carga de comutación: L/L↓: 10 A con cos φ = 1; H1/H2: 2 A con cos φ = 1 (solo 2060655+2060658+2060755); 2060670+2060770 no conmutan ninguna carga  
 Carga mínima: 10 mA  
 Tipo de contacto: contacto μ  
 Margen de regulación de la luminosidad: 5 – 1000 lx (excepto con 2060660+2060760)  
 Carga de lámpara incandescente: 2300 W  
 Lámparas LED < 2 W: tip. 40 W  
 Lámparas LED > 2 W: tip. 450 W  
 Clase de protección: II en caso de montaje conforme a lo previsto  
 Software: clase A

Proteger el aparato con un interruptor de potencia preconectado tipo B o C (EN 60898-1) de máx. 10 A (L/L↓).  
 Proteger el aparato con un interruptor de potencia preconectado tipo B o C (EN 60898-1) de máx. 2 A (H1/H2).

## Ajustes

- Impulso
- Medición de luminosidad desactivada
- Programación (Teach-in)
- corridor on: La iluminación se puede encender pero no apagar manualmente;  
 corridor off: La iluminación se puede encender y apagar manualmente;
- Semiautomático:  
 La iluminación se enciende siempre manualmente.
- Totalmente automático
- Pulsador integrado activado
- Pulsador integrado desactivado

## PT Português

**Segurança**

A montagem e instalação devem ser realizadas exclusivamente por um electricista, uma pessoa com uma formação profissional apropriada, com conhecimentos e experiência, de modo que possa reconhecer e evitar os perigos que podem resultar da electricidade.

Antes da montagem/desmontagem desligar a tensão de rede e verificar a desconexão.

Antes da montagem/instalação, colocação em funcionamento e uso do produto tenha em consideração o manual de instruções em separado, consultar o código QR/endereço na Internet.

Caso não seja possível qualquer download solicitar ao fabricante o manual de instruções em pdf por e-mail ou impresso.

Dados técnicos
2060650+2060653+2060655+2060658/ <span> </span> 2060750+2060755
<span></span> <div><b>Carga de comutação:</b> L/L↓: 10 A com cos φ = 1; H1/H2: 2 A com cos φ = 1 (apenas 2060655+2060658+2060755); 2060670+2060770 não comutam carga</div>
<b>Carga mínima:</b> 10 mA
<b>Tipo de contacto:</b> contacto µ
<b>Área de ajuste de luminosidade:</b> 5 – 1000 lx (não com 2060660+2060760)
<b>Carga da lâmpada incandescente:</b> 2300 W
<b>Lâmpadas LED &lt; 2 W:</b> típ. 40 W
<b>Lâmpadas LED &gt; 2 W:</b> típ. 450 W
<b>Classe de proteção:</b> II em caso de montagem correta
<b>Software:</b> classe A

⚠ Proteger o aparelho com um disjuntor pré-conectado tipo B ou C (EN 60898-1) de no máx. 10 A (L/L↓).

⚠ Proteger o aparelho com um disjuntor pré-conectado tipo B ou C (EN 60898-1) de no máx. 2 A (H1/H2).

### Ajustes

- Impulso
- Medição de luminosidade desativado
- Programação
- corridor on:** A iluminação pode ser ligada manualmente, mas não pode ser desligada; **corridor off:** A iluminação pode ser ligada e desligada manualmente;
- Modo semiautomático: A iluminação deve ser sempre ligada manualmente.
- Modo totalmente automático
- Botão integrado ativado
- Botão integrado desativado

## NL Nederlands

### Veiligheid

Montage en installatie uitsluitend door een elektromonteur, een persoon met geschikte vakkundige opleiding, met kennis en ervaring zodat hij/zij gevaren kan herkennen en vermijden die door elektriciteit kunnen ontstaan.

Vóór montage/demontage netspanning uitschakelen en uitschakeling beveiligen.

Vóór montage/installatie, ingebruikname en gebruik van het product moet de aparte handleiding worden gelezen en opgevolgd, zie QR-code/ internetadres.

Als geen download mogelijk, kunt u de handleiding als pdf per e-mail of als gedrukt exemplaar bij de fabrikant opvragen.

Technische gegevens
2060650+2060653+2060655+2060658/ <span> </span> 2060750+2060755:
<span></span> <div><b>Schakellast:</b> L/L↓: 10 A bij cos φ = 1; H1/H2: 2 A bij cos φ = 1 (alleen 2060655+2060658+2060755); 2060670+2060770 schakelen geen last</div>
<b>Minimumlast:</b> 10 mA
<b>Soort contact:</b> µ-contact
<b>Instelbereik lichtsterkte:</b> 5 – 1000 lx (niet bij 2060660+2060760)
<b>Gloeilamplast:</b> 2300 W
<b>LED-lampen &lt; 2 W:</b> typ. 40 W
<b>LED-lampen &gt; 2 W:</b> typ. 450 W
<b>Beschermingsklasse:</b> II bij voorgeschreven montage
<b>Software:</b> klasse A

⚠ Apparaat met een voorgeschakelde beschermingsleidingschakelaar type B of C (EN 60898-1) van max. 10 A (L/L↓) beveiligen.

⚠ Apparaat met een voorgeschakelde beschermingsleidingschakelaar type B of C (EN 60898-1) van max. 2 A (H1/H2) beveiligen.

### Instellingen

- Impuls
- Lichtsterktemeting gedeactiveerd
- Inleren
- corridor on:** De verlichting kan handmatig worden ingeschakeld, maar niet meer worden uitgeschakeld; **corridor off:** De verlichting kan handmatig worden in- en uitgeschakeld;
- Halfautomatisch: De verlichting moet altijd handmatig worden ingeschakeld.
- Volautomatisch
- Geïntegreerde toets gactiveerd
- Geïntegreerde toets gedeactiveerd

## DA Dansk

### Sikkerhed

Montering og installation må udelukkende udføres af en autoriseret elektriker, en person med egnet faglig uddannelse, med kendskab og erfaring, så farerne, som kan opstå i forbindelse med elektricitet, kan registreres og undgås.

Før montering/afmontering skal spændingen kobles fra, og fra-koblingen skal sikres.

Før montering/installation, opstart og anvendelse af produktet skal den separate driftsvejledning læses og overholdes, se QR-koden/internet-adressen.

Hvis download ikke er mulig, skal drifts-vejledningen rekvireres som pdf pr. e-mail eller som trykt version hos producenten.

Tekniske data
2060650+2060653+2060655+2060658/ <span> </span> 2060750+2060755:
<span></span> <div><b>Koblingslast:</b> L/L↓: 10 A ved cos φ = 1; H1/H2: 2 A ved cos φ = 1 (kun 2060655+2060658+2060755); 2060670+2060770 kobler ingen last</div>
<b>Minimum-belastning:</b> 10 mA
<b>Kontaktart:</b> µ-kontakt
<b>Indstillingsområde lysstyrke:</b> 5 – 1000 lx (ikke ved 2060660+2060760)
<b>Glødelampebelastning:</b> 2300 W
<b>LED-lamper &lt; 2 W:</b> 40 W typisk
<b>LED-lamper &gt; 2 W:</b> 450 W typisk
<b>Beskyttelsesklasse:</b> II ved montering efter bestemmelserne
<b>Software:</b> klasse A

⚠ Apparatet skal sikres med et forkoblet ledningsrelæ af typen B eller C (EN 60898-1) på maks. 10 A (L/L↓).

⚠ Apparatet skal sikres med et forkoblet ledningsrelæ af typen B eller C (EN 60898-1) på maks. 2 A (H1/H2).

### Indstillinger

- Impuls
- Lysstyrkemåling deaktiveret
- Teach-in
- corridor on:** Belysningen kan tændes manuelt, men ikke slukkes manuelt længere; **corridor off:** Belysningen kan tændes manuelt, men ikke slukkes manuelt længere;
- Halvautomatisk: Belysningen skal altid tændes manuelt.
- Fuldautomatisk
- Integreret trykknop aktiveret
- Integreret trykknop deaktiveret

## SV Svenska

### Säkerhet

Montering och installation får endast genomföras av en elektriker, en person med lämplig utbildning, kännedom och kunskap, så att de kan identifiera och undvika de faror som föreligger vid arbete med elektricitet.

Koppla från strömmen innan montering/demontering och säkra frånkopplingen.

Följ den separata bruksanvisningen innan montering/installation, idrifttagning och bruk av produkten, se QR-kod/internetadress.

Om du inte har möjlighet att hämta bruksanvisningen kan den beställas som PDF via e-post eller tryckt av tillverkaren.

Tekniska data
2060650+2060653+2060655+2060658/ <span> </span> 2060750+2060755:
<span></span> <div><b>Kopplingslast:</b> L/L↓: 10 A vid cos φ = 1; H1/H2: 2 A ved cos φ = 1 (endast 2060655+2060658+2060755); 2060670+2060770 kopplar ingen last</div>
<b>Minimilast:</b> 10 mA
<b>Kontakttyp:</b> µ-kontakt
<b>Inställningsområde ljusstyrka:</b> 5 – 1000 lx (inte vid 2060660+2060760)
<b>Belastning glödlampa:</b> 2300 W
<b>LED-lampor &lt; 2 W:</b> typisk 40 W
<b>LED-lampor &gt; 2 W:</b> typisk 450 W
<b>Skyddsklass:</b> II vid ändamålsenlig montering
<b>Programvara:</b> klass A

⚠ Säkra apparaten med en förkopplad lednings-skyddsbrytare typ B eller C (EN 60898-1) på max. 10 A (L/L↓).

⚠ Säkra apparaten med en förkopplad lednings-skyddsbrytare typ B eller C (EN 60898-1) på max. 2 A (H1/H2).

### Inställningar

- Impuls
- Ljusstyrkemätning inaktiverad
- Teach-in
- corridor on:** Belysningen kan tändas, men inte längre släckas manuellt; **corridor off:** Belysningen kan tändas och släckas manuellt;
- Halvautomatisk: Belysningen måste alltid tändas för hand.
- Helautomatisk
- Integrerad tryckknapp aktiverad
- Integrerad tryckknapp inaktiverad

## FI Suomi

### Turvallisuus

Laitteen saa asentaa ainoastaan sähköalan ammattilainen, henkilö, jolla on vastaava koulutus sekä sellaista tietoa ja kokemusta alalta, että hän pystyy tunnistamaan sähkön aiheuttamat vaaratilanteet ja välttämään niitä.

Kytke ennen asennusta/purkamista verkkojännite pois päältä ja varmista se.

Huomioi ennen tuotteen asennusta, käyttöönottoa ja käyttöä erillinen käyttöohje, katso QR-koodi/ Internetosoite.

Jos lataus ei ole mahdollista, pyydä valmistajalta käyttöohje PDF-muodossa sähköpostilla tai painettuna.

Tekniset tiedot
2060650+2060653+2060655+2060658/ <span> </span> 2060750+2060755:
<span></span> <div><b>Kytkenätkuorma:</b> L/L↓: 10 A - cos φ = 1; H1/H2: 2 A - cos φ = 1 (vain 2060655+2060658+2060755); 2060670+2060770 eivät kytke kuormaa</div>
<b>Vähimmäiskuorma:</b> 10 mA
<b>Kosketintyyppi:</b> µ-kosketin
<b>Kirkkauden säätöalue:</b> 5 – 1000 lx (ei 2060660+2060760 käytettäessä)
<b>Hehkulamppukuorma:</b> 2300 W
<b>LED-lamput &lt; 2 W:</b> tyypillinen 40 W
<b>LED-lamput &gt; 2 W:</b> tyypillinen 450 W
<b>Suojausluokka:</b> II määräysten mukaisesti asennettuna
<b>Ohjelmisto:</b> luokka A

⚠ Suojaa laite eteen kytketyllä johdonsuojakat-kaisijalla tyyppi B tai C (EN 60898-1) maks. 10 A (L/L↓).

⚠ Suojaa laite eteen kytketyllä johdonsuojakat-kaisijalla tyyppi B tai C (EN 60898-1) maks. 2 A (H1/H2).

### Asetukset

- Pulssi
- Valoisuuden mittaus pois päältä
- Opettaminen
- corridor on:** Valaisimet voi kytkeä manuaalisesti päälle, mutta ei enää pois päältä; **corridor off:** Valaisimet voi kytkeä manuaalisesti päälle ja pois;
- Puoliautomaattinen toiminta: Valaisimet pitää aina kytkeä käsin päälle.
- Täysautomaattinen toiminta
- Integroitu painike aktivoitu
- Integroitu painike pois päältä

## NO Norsk

### Sikkerhet

Montering og installasjon skal utelukkende utføres av elektriker, en person med tilstrekkelig faglig utdannelse samt kjennskap og erfaring, slik at vedkommende kjenner til og kan unngå farene som kan oppstå i forbindelse med elektrisitet.

Skru av strømmen og sikre den mot gjeninnkobling før montering/demontering.

Følg den separate bruksanvisningen før montering/installasjon, igang-setting og bruk av produktet, se QR-kode/ internetadresse.

Hvis det ikke er mulig å laste ned bruksanvisningen, kan du be produsenten om å få den tilsendt som pdf pr. e-post eller i papirformat.

Tekniske data
2060650+2060653+2060655+2060658/ <span> </span> 2060750+2060755:
<span></span> <div><b>Bryterevne:</b> L/L↓: 10 A ved cos φ= 1; H1/H2: 2 A ved cos φ = 1 (kun 2060655+2060658+2060755); 2060670+2060770 bryter ikke effekt</div>
<b>Minimumsbelastning:</b> 10 mA
<b>Kontakttype:</b> µ-kontakt
<b>Innstillingsområde for lysstyrke:</b> 5–1000 lx (ikke hos 2060660+2060760)
<b>Glødelampelast:</b> 2300 W
<b>LED-lamper &lt; 2 W:</b> typisk 40 W
<b>LED-lamper &gt; 2 W:</b> typisk 450 W
<b>Beskyttelsesklasse:</b> II ved forskriftsmessig montering
<b>Programvare:</b> Klasse A

⚠ Sikre apparatet med en forkoblet automatsi-kring type B eller C (EN 60898-1) på maks. 10 A (L/L↓).

⚠ Sikre apparatet med en forkoblet automatsi-kring type B eller C (EN 60898-1) på maks. 2 A (H1/H2).

### Innstillinger

- Impuls
- Lysnivåmålingen er deaktivert
- Teach-in
- corridor on:** Belysningen kan slås på manuelt, men ikke lenger slås av.; **corridor off:** Belysningen kan slås av og på manuelt.;
- Halvautomatisk: Belysningen må alltid
- Vollautomat
- integrierter Taster aktiviert
- integrierter Taster deaktiviert

## CS Česky

### Bezpečnost

Montáž a instalaci musí provádět výhradně odborný pracovník pro elektrická zařízení, osoba s vhodným odborným vzděláním, se znalostmi a zkušenostmi, která dokáže rozpoznat nebezpečí vycházející z elektrické energie a zabránit jim.

Před montáží/demontáží odpojte síťové napětí a zajistěte proti volnému sepnutí.

Před montáží/instalací, uvedením do provozu a používáním výrobku se řiďte samostatným návodem k obsluze, viz QR kód / internetová adresa.

Pokud návod nelze stáhnout, vyžádejte si návod k obsluze u výrobce ve formátu pdf e-mailem nebo v tištěné podobě.

Technické údaje
2060650+2060653+2060655+2060658/ <span> </span> 2060750+2060755:
<span></span> <div><b>Spínací zátěž:</b> L/L↓: 10 A při cos φ = 1; H1/H2: 2 A při cos φ = 1 (pouze 2060655+2060658+2060755); 2060670+2060770 nespínají žádnou zátěž</div>
<b>Minimální zátěž:</b> 10 mA
<b>Druh kontaktu:</b> kontakt µ
<b>Rozsah nastavení jasu:</b> 5–1000 lx (nikoliv u 2060660+2060760)
<b>Zatížení žárovky:</b> 2300 W
<b>LED žárovky &lt; 2 W:</b> typicky 40 W
<b>LED žárovky &gt; 2 W:</b> typicky 450 W
<b>Třída ochrany:</b> II při odpovídající montáži
<b>Software:</b> třída A

⚠ Zajistěte přístroj předřazeným jističem vedení typu B nebo C (EN 60898-1) s hodnotou max. 10 A (L/L↓).

⚠ Zajistěte přístroj předřazeným jističem vedení typu B nebo C (EN 60898-1) s hodnotou max. 2 A (H1/H2).

### Nastavení

- Impulz
- Měření jasu deaktivováno
- Naučení
- corridor on:** Osvětlení lze zapnout ručně, ale již je nelze vypnout; **corridor off:** Osvětlení lze zapnout a vypnout ručně;
- Poloautomat: Osvětlení se musí vždy zapnout ručně.
- úplný automat
- Integrované tlačítko aktivováno
- Integrované tlačítko deaktivováno